



"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер  
АО «Компания Импульс»

А.Ю.Кирса

22.04.2021 г.

### Температурный график регулирования отпуска тепла от котельной.

Температура наружного воздуха	Температура сетевой воды		Перепад температур
	в подающем трубопроводе °С	в обратном трубопроводе °С	
8	50	36	14
7	52	37	14
6	53	38	15
5	55	40	15
4	57	41	16
3	58	42	16
2	60	43	16
1	62	45	17
0	63	46	17
-1	65	47	18
-2	67	48	18
-3	68	50	19
-4	70	51	19
-5	71	52	19
-6	73	53	21
-7	75	55	21
-8	76	56	21
-9	79	57	21
-10	81	58	22
-11	82	60	23
-12	84	61	23
-13	86	62	24
-14	87	63	24
-15	89	65	24
-16	91	66	25
-17	92	67	25
-18	94	68	26
-19	95	70	25

Главный энергетик

*Канавин*

А.А.Канавин

Инженер

*М.Ю.Чеберя*

М.Ю.Чеберя